



氧气汇流排工艺流程图

氧气汇流排主要设备表

序号	设备名称	型号及规格	数量	单位	备注
1	自动切换表显示氧气汇流排单侧式	2*4瓶(每瓶40L, P=15MPa, 折合标况6.0m ²)	2	组	配压力报警器、过滤器、控制箱
2	氧气远程压力报警器		2	个	
3	分气缸	直径 D159mm, L=1200mm	1	台	
4	氧气浓度报警装置		2	个	

设计单位
DESIGN UNIT



智诚建科设计有限公司
ZHI CHENG ARCH-TECH DESIGN Co.LTD
建筑工程甲级设计证书 A152007610
No. A152007610 CLASS A OF ARCHITECTUREDESIGN (PRC)

吉林省长春市二道区东方广场万豪国际B座
E-mail: zcjk-jl@foxmail.com
电话: 0431-80531587
邮编: 130000

合作设计单位
CO-OPERATED WITH

出图专用章
SHADCL PROJECT SEAL

未加盖本公司出图专用章无效 INVALID NO THE SPECIAL SEAL

注册执业章
REGISTERED SEAL

修改日期
REVISION DATE

修改内容
AMENDMENT

建设单位
CLIENT

北京新华卓越康复医院

项目名称
PROJECT TITLE

北京新华卓越康复医院氧气站改造

图纸名称
DRAWING TITLE

氧气汇流排工艺流程图

项目负责人
PROJECT DIRECTOR

魏建波

审定人
AUTHORIZED BY

李峰

审核人
EXAMINED BY

李峰

专业负责人
DISCIPLINE RESPONSIBLE BY

褚立生

校对人
CHECKED BY

张杨

设计人
DESIGNED BY

曾亮

制图人
DRAWING BY

曾亮

专业
SPECIALTY

储运

设计阶段
DESIGN STAGE

施工图

比例
SCALE

日期 2022.04

工程编号
PROJECT NO.

图号 运施 1-3

规格
DWG. SIZE

版本 第一版