



设计单位
DESIGN UNIT

智诚建科
ZHI CHENG
ARCH-TECH

智诚建科设计有限公司
ZHI CHENG ARCH-TECH DESIGN Co.LTD
建筑工程甲级设计证书 A152007610
No. A152007610 CLASS A OF ARCHITECTUREDESIGN (PRC)

吉林省长春市二道区东方广场万豪国际B座
E-mail: zcjk-jl@foxmail.com
电话: 0431-80531587
邮编: 130000

合作设计单位
CO-OPERATED WITH

出图专用章
SHADCL PROJECT SEAL

未加盖本公司出图专用章无效 INVALID NO THE SPECIAL SEAL

注册执业章
REGISTERED SEAL

修改日期
REVISION DATE

修改内容
AMENDMENT

建设单位
CLIENT

北京新华卓越康复医院

项目名称
PROJECT TITLE

北京新华卓越康复医院氧气站改造

图纸名称
DRAWING TITLE

汇流排间平面图

项目负责人 PROJECT DIRECTOR	魏建波	
审定人 AUTHORIZED BY	李峰	
审核人 EXAMINED BY	李峰	
专业负责人 DISCIPLINE RESPONSIBLE BY	褚立生	
校对人 CHECKED BY	张杨	
设计人 DESIGNED BY	曾亮	
制图人 DRAWING BY	曾亮	
专业 SPECIALTY	建筑	设计阶段 DESIGN STAGE
比例 SCALE		施工图
工程编号 PROJECT NO.	图号 DRAWING NO.	2022.04
规格 Dwg. SIZE	日期 DATE	2022.04
	工程编号 PROJECT NO.	建施 1-2
	规格 Dwg. SIZE	版本 VERSION
	A2	第一版

- 设计说明:
- 1、依据:
- (1)、《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)。
 - (2)、《氧气站设计规范》GB50030-2013。
 - (3)、《医用气体工程技术规范》GB50751-2012。
 - (4)、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005。
 - (5)、项目现场实际测量图。